






参考図



スパナ掛部の寸法

附属品検査合格品

耐圧試験圧力	3.5	MPa
気密試験圧力	2.10	MPa
製品コード	V-81YB-01	

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
3	圧力単位変更、及び表示位置変更	TH	Y.Y	'97.06.02
4	気密試験圧力訂正	NI	T.H	'97.06.27
5	ハンドル形状変更	TH	K.M	'09.7.1
6	ハンドル形状変更	AK	小野	17.12.14

9	セットスクリュー	SWRCH10R	1	
8	ハンドル	ADC12	1	
7	O-リング	NBR	2	
6	バックパッキン	ナイロン	1	
5	シートパッキン	ナイロン	1	
4	バルブステム	C3604B	1	
3	スピンドル	C3604B	1	
2	グランドナット	C3604B	1	
1	ボディ	C3771B	1	

SUBJECT
液化石油ガス容器用弁
V-81YB

DWG. No.	B-17329-01	6	
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
K.K	保坂	斎藤	94.6.8

MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社社宮入バルブ製作所