


参考図



注)

1. 本図は、ディップチューブ寸法L=1221に限り使用できます。
2. 寸法変更は、製品コードが異なりますので、別図（特注品）をご使用下さい。

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
7	誤記訂正	NI	YY	吉田 02.6.11
8	注2追記	NI	YY	吉田 03.12.4
9	注変更	NI	YY	吉田 05.4.20
10	表示変更	KM	中込	窪田 08.4.22
11	ハンドル形状変更	TH	K.M	窪田 '09.7.1
12	ハンドル形状変更	小松	徳野	窪田 18.7.4

附属品検査合格品

耐圧試験圧力	3.0	MPa
気密試験圧力	1.80	MPa
製品コード	V-81BT-00	



13	ディップチューブ	STPG370	1	
12	スプリング	SUS304	1	
11	スプリング受け	SUS304	1	
9	セットスクリュー	SWRCH10R	1	
8	ハンドル	ADC12	1	赤色
7	O-リング	NBR	2	
6	バックパッキン	ナイロン	1	
5	シートパッキン	ナイロン	1	
4	バルブステム	C3604B	1	
3	スピンドル	C3604B	1	
2	グランドナット	C3604B	1	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT
液化石油ガス容器用弁
V-81BT

DWG. No.	B-17597-00	REV.	12
DRAWN	K. K	CHECKED	保坂
APPROVED	河西	DATE	94.6.8

 MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所



スパナ掛部の寸法

