



No.	REVISION	CHK	APR	DATE
4	適合ノズル寸法追記	KM	y.	吉田 '04.10.26
5	誤記訂正	KM	y.	吉田 '05.07.13
6	ハンドル形状変更、誤記訂正ø64→ø66	TH	K.M	窪田 '09.07.1
7	ハンドル形状変更	AK	小沢	12.12.13

参考図

大臣認定品

設計圧力	1.8	MPa
設計温度	-10~70	℃
耐圧試験圧力	3.0	MPa
気密試験圧力	1.8	MPa
製品コード	V-81BF-21	

11	キャップ	軟質塩化ビニール	1	緑色
10	ガスケット	NBR	1	
9	セットスクリュー	SWRCH10R	1	
8	ハンドル	ADC12	1	赤色
7	O-リング	NBR	2	
6	バックパッキン	ナイロン	1	
5	シートパッキン	ナイロン	1	
4	バルブステム	C3604B	1	
3	スピンドル	C3604B	1	
2	グランドナット	C3604B	1	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
SUBJECT				
バルク貯槽用液取出弁				
ø8 V-81BF				

DWG. No.	B-17788-21	REV.	
DRAWN	K.S	CHECKED	新谷
APPROVED	新谷	DATE	99.12.7



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.  
株式会社宮入バルブ製作所