



参考図



液石法 適合性検査合格品

気密試験圧力 22.5 kPa

製品コード MSC-20H-00

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
6	原図書替、合格証票シール追記	NI	河	62.1.20

11	つまみハンドル	ZDC2	1	
10	座金付小ネジ	SUS304	1	
8	スラストパッキン	PTFE	1	
7	グランドパッキン	PTFE	1	
6	エンドキャップ	C3602B	1	Crメッキ
5	ボール	C3604B	1	
4	ステム	C3604B	1	
3	O-リング	NBR	2	
2	シートパッキン	PTFE	2	
1	ボディ	C3771B	1	Crメッキ
No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS

SUBJECT				
液化石油ガス用ねじガス栓				
(中間ボールコック) MSC-20H				
3/4				
DWG. No.		REV.		
B-27651-03		6		
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
河西	K. S	新谷	62.2.9	



MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所